

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Końskich Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości dane o których mowa w rozdziale 5 w/w Rozporządzenia.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego ciepła:

- temperatura zasilanie/powrót	- 120/70 °C
- ciśnienie zasilanie/powrót	- 0,72/034 MPa
- ciśnienie dyspozycyjne	- 0,38 MPa
- ogólna długość sieci ciepłowniczej	- 11 378 mb
- długość sieci magistralnej	- 2 908 mb

Ciepłownia węglowa (dane za sezon grzewczy 2019/2020)

1. Zużycie mialu węglowego	- 6249,6 Mg
- wartość opałowa	- 22 089 kJ/kg
- zawartość siarki	- 0,51 %
- zawartość popiołu	- 16,92 %
2. Wytworzone odpady stałe (żużel)	- 1 249 Mg
3. Emisja dwutlenku węgla CO ₂	- 12 745 Mg
4. Emisja dwutlenku siarki SO ₂	- 61 486,42 kg
5. Emisja tlenków azotu NO	- 20 903,29 kg
6. Emisja pyłów	- 3 045,88 kg

Kotłownie gazowe (dane za 2019 rok)

1. Zużycie gazu ziemnego wysokometanowego	- 511 796 Nm ³ /5 766,00 MWh
- średnie ciepło spalania dla gazu	- 40,516 MJ/m ³
2. Emisja dwutlenku węgla CO ₂	- 1 024 MG

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Końskich Sp. z o.o. posiada cztery źródła wytwarzania ciepła. Podstawowym źródłem wytwarzania ciepła pracującym tylko na centralne ogrzewanie, jest Ciepłownia węglowa, pracująca w oparciu o kocioł wody WLM-25 i kocioł wodny WR-15 o łącznej mocy znamionowej 38 MW. Ponadto ciepło wytwarzane jest w trzech Kotłowniach Gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 4,300 MW. około 85% dostaw ciepła do Odbiorców realizowane jest przez Ciepłownię za pośrednictwem sieci przesyłowej. Pozostałe 15% ciepła dostarczają trzy Kotłownie Gazowe za pośrednictwem zewnętrznych instalacji odbiorczych. Ciepłownia pracuje tylko w okresie jesienno-zimowym, natomiast Kotłownie Gazowe eksploatowane są cały rok. W okresie letnim pracują na potrzeby centralnej ciepłej wody użytkowej.

Zakład posiada rezerwę mocy w źródłach wytwarzania.

Wnioski zainteresowanych podmiotów o przyłączenie do sieci PPEC w Końskich Sp. z o.o. należy składać w sekretariacie przy ulicy Armii Krajowej 5 w Końskich. Na tej podstawie zostaną przekazane informacje o możliwościach przyłączenia (bądź o braku możliwości przyłączenia) do sieci ciepłej instalacji odbiorczych wskazanych przez te podmioty. W przypadku możliwości przyłączenia zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci PEC w Końskich Sp. z o.o.

Zastępca Dyrektora
ds. technicznych
[Podpis]