

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Końskich Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości dane, o których mowa w Rozdziale 5 w/w Rozporządzenia.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w źródle ciepła:

- temperatura zasilanie/powrót - 120/70 °C
- ciśnienie zasilanie/powrót - 0,78/0,34 MPa
- ciśnienie dyspozycyjne - 0,44 MPa
- ogólna długość sieci ciepłowniczej – 10 614 mb
- długość sieci magistralnej - 2 908 mb

Ciepłownia węglowa (dane za sezon grzewczy 2016/2017)

1. Zużycie mialu węglowego	7 306,8 Mg
- wartość opałowa	22 782 kJ/kg
- zawartość siarki	0,486 %
- zawartość popiołu	18,66 %
2. Wytworzone odpady stałe (żużel)	1579 Mg
3. Emisja dwutlenku węgla CO ₂	15 074 Mg
4. Emisja dwutlenku siarki SO ₂	68 699,45 kg
5. Emisja tlenków azotu NO	24 438,74 kg
6. Emisja pyłów	3 940,86 kg

Kotłownie gazowe (dane za 2016 rok)

1. Zużycie gazu ziemnego wysokometanowego	548 024 Nm ³
- średnie ciepło spalania dla gazu	40,5 MJ/m ³
2. Emisja dwutlenku węgla CO ₂	1 095Mg

PROKURENT

Wojciech Kordel

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Końskich Sp.z.o.o posiada 4 źródła wytwarzania ciepła. Podstawowym źródłem wytwarzania ciepła pracującym tylko na centralne ogrzewanie, jest Ciepłownia węglowa, pracująca w oparciu o kocioł wodny typu WLM 25 i kocioł wodny WR-15, o łącznej mocy znamionowej 38 MW. Ponadto ciepło wytwarzane jest jeszcze w 3 Kotłowniach Gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 3,3936 MW. Około 85% dostaw ciepła do Odbiorców realizowane jest przez Ciepłownię za pośrednictwem sieci przesyłowej. Pozostałe 15% ciepła dostarczają 3 kotłownie gazowe za pośrednictwem zewnętrznych instalacji odbiorczych. Ciepłownia pracuje tylko w okresie jesienno -zimowym, natomiast kotłownie gazowe eksploatowane są cały rok. W okresie letnim pracują na potrzeby przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej. grzewcze.

Zakład posiada rezerwę mocy w źródłach wytwarzania.

Wnioski zainteresowanych podmiotów o przyłączenie do sieci PEC w Końskich Sp.z.o.o należy składać w sekretariacie przy ulicy Armii Krajowej 5 w Końskich. Na tej podstawie zostaną przekazane informacje o możliwościach przyłączenia (bądź o braku możliwości przyłączenia) do sieci ciepłej instalacji odbiorczych wskazanych przez te podmioty. W przypadku możliwości przyłączenia zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci PEC w Końskich Sp.z.o.o.

PROKURENT

Wojciech Kordel
Wojciech Kordel