

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku  
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów  
ciepłowniczych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Końskich Sp. z o.o podaje do publicznej wiadomości dane o których mowa w rozdziale 5 w/w Rozporządzenia.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego ciepła:

- temperatura zasilanie/powrót	- 120/70 °C
- ciśnienie zasilanie/powrót	- 0,72/034 MPa
- ciśnienie dyspozycyjne	- 0,38 MPa
- ogólna długość sieci ciepłowniczej	- 10 614 mb
- długość sieci magistralnej	- 2 908 mb

Ciepłownia węglowa (dane za sezon grzewczy 2017/2018)

1. Zużycie miatu węglowego	- 7 122,3 Mg
- wartość opałowa	- 21 282 kJ/kg
- zawartość siarki	- 0,488 %
- zawartość popiołu	- 18,50 %
2. Wytworzone odpady stałe (żużel)	- 1 564 Mg
3. Emisja dwutlenku węgla CO <sub>2</sub>	- 14 719 Mg
4. Emisja dwutlenku siarki SO <sub>2</sub>	- 71 242,03 kg
5. Emisja tlenków azotu NO	- 24 828,83 kg
6. Emisja pyłów	- 3 192,66 kg

Kotłownie gazowe (dane za 2017 rok)

1. Zużycie gazu ziemnego wysokometanowego	- 565 794 Nm <sup>3</sup> /6 390,685 MWh
- średnie ciepło spalania dla gazu	- 40,614 MJ/m <sup>3</sup>
2. Emisja dwutlenku węgla CO <sub>2</sub>	- 1 129 MG

**KIEROWNIK CIEPŁOWNI  
DYSPOZYTOR RUCHU SIECIOWEGO**  
*mgr inż. Leszek Grochal*

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Końskich Sp. z o.o posiada cztery źródła wytwarzania ciepła. Podstawowym źródłem wytwarzania ciepła pracującym tylko na centralne ogrzewanie, jest Ciepłownia węglowa, pracująca w oparciu o kocioł wody WLM-25 i kocioł wodny WR-15 o łącznej mocy znamionowej 38 MW. Ponadto ciepło wytwarzane jest w trzech Kotłowniach Gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 4,300 MW. około 85% dostaw ciepła do Odbiorców realizowane jest przez Ciepłownię za pośrednictwem sieci przesyłowej. Pozostałe 15% ciepła dostarczają trzy Kotłownie Gazowe za pośrednictwem zewnętrznych instalacji odbiorczych. Ciepłownia pracuje tylko w okresie jesienno-zimowym, natomiast Kotłownie Gazowe eksploatowane są cały rok. W okresie letnim pracują na potrzeby centralnej ciepłej wody użytkowej.

Zakład posiada rezerwę mocy w źródłach wytwarzania.

Wnioski zainteresowanych podmiotów o przyłączenie do sieci PPEC w Końskich SP. z.o.o należy składać w sekretariacie przy ulicy Armii Krajowej 5 w Końskich. Na tej podstawie zostaną przekazane informacje o możliwościach przyłączenia (bądź o braku możliwości przyłączenia) do sieci ciepłej instalacji odbiorczych wskazanych przez te podmioty. W przypadku możliwości przyłączenia zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci PEC w Końskich Sp. z.o.o.

**KIEROWNIK CIEPŁOWNI  
DYSPOZYTOR BUCHU SIECIOWEGO**

*mgr inż. Leszek Grochal*